

Prüfzeitpunkte und –Intervalle für Anlagen außerhalb von Schutz- /
Überschwemmungsgebieten

Oberirdische Heizölverbraucheranlagen

Gefährungs- Stufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetrieb- nahme o. nach wesentl. Änderung	Wieder- kehrende Prüfung	bei Stilllegung
A	bis 1.000	---	---	---
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	---	---
C	größer 10.000 bis 100.000	ja	5 Jahre	ja

Unterirdische Heizölverbraucheranlagen

Gefährungs- Stufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetrieb- nahme o. nach wesentl.P Änderung	Wieder- kehrende Prüfung	bei Stilllegung
A	bis 1.000	ja	5 Jahre	ja
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	5 Jahre	ja
C	größer 10.000 bis 100.000	ja	5 Jahre	ja

Prüfzeitpunkte und –Intervalle für Anlagen in Schutz- /
Überschwemmungsgebieten

Oberirdische Heizölverbraucheranlagen

Gefährungs- Stufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetrieb- nahme o. nach wesentl. Änderung	Wieder- kehrende Prüfung	bei Stilllegung
A	bis 1.000	---	---	---
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	5 Jahre	ja
C	größer 10.000 bis 100.000	ja	5 Jahre	ja

Unterirdische Heizölverbraucheranlagen

Gefährungs- Stufe	Tankvolumen in l	Bei Inbetrieb- nahme o. nach wesentl. Änderung	Wieder- kehrende Prüfung	bei Stilllegung
A	bis 1.000	ja	2,5 Jahre	ja
B	größer 1.000 bis 10.000	ja	2,5 Jahre	ja
C	größer 10.000 bis 100.000	Im WSG nicht erlaubt	Im WSG nicht erlaubt	Im WSG nicht erlaubt